

FILTRATION DE L'AIR

Comment assainir & redémarrer

La reprise d'activité, en période de pandémie de virus, rend essentielle les mesures limitant les risques et les contrôles sanitaires dans votre établissement. La réouverture est cruciale pour votre entreprise, elle doit se faire avec une attention et une protection particulière sur le lieu de travail.

Trois choses à faire pour faciliter la réouverture et le redémarrage

- Augmenter si possible le flux de l'air extérieur et éteindre ou réduire le recyclage de l'air. Compenser la pénalité énergétique en utilisant des filtres à air A ou A+.
- Vérifier que tous vos filtres à air ont une classe ISO ePM1 selon ISO 16890 et que votre fournisseur peut fournir des certificats de performance des filtres.
- Si de l'air recyclé est utilisé, changer les filtres par des filtres à haute efficacité capables d'arrêter les particules <1 micron (ISO ePM1 80% et plus). S'assurer que le moteur du ventilateur a la puissance pour gérer la mise à niveau.

Trois choses à ne pas faire à la réouverture et au redémarrage

- Ne pas présumer qu'un filtre à haute efficacité ou HEPA peut être utilisé dans votre système CVC. Consulter un expert de confiance pour réviser votre équipement de filtration et les systèmes de fixation et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite possible.
- Ne pas recourir à des cycles de fonctionnement courts de votre système CVC. Il est recommandé de garder le système CVC en marche sans interruption.
- Ne pas prendre le risque de remplacer ou de faire la maintenance des filtres à air sans l'aide d'un expert et utiliser tout le matériel nécessaire de protection individuelle.

HOW TO...